

OBČINA IG  
Župan  
Govekarjeva cesta 6  
1292 Ig

telefon: 01/2802-300  
faks: 01/2802-322  
e-pošta: info@obcina-ig.si  
www.obcina-ig.si

Številka: 3544-0101/2023

Datum: 16. 05. 2025

## OBČINSKI SVET

### **ZADEVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV IP-a ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA OBČINSKIH OBJEKTIH – NARAVNE NESREČE PRED 4.8.2023: POVEZOVALNI VODOVOD IG - PODGOZD S HIDROPOSTAJAMI – 1. faza**

#### **Obrazložitev:**

Temeljni razlog za izvedbo investicije je zagotovitev manjkajočih količin pitne vode in zagotovitev zanesljive oskrbe z zdravo pitno vodo prebivalcem na območjih, ki se napajajo iz vodovodnega sistema Golo – Zapotok kot odprava posledic škode na občinskih objektih zaradi naravne nesreče poplave po 17.7.2023.

Po obilnih padavinah v juliju 2023 in avgustu 2023 je bil, zaradi zaznanega vonja po naftnih derivatih v vodnem viru Šumnik, na zahtevo NIJZ le ta izključen iz uporabe. Vodovodni sistem Golo-Zapotok se z vodo oskrbuje še iz treh vrtin, katerih voda ostaja neoporečna.

Zaradi izključitve vodnega vira Šumnik iz uporabe, na sistemu prihaja do manjka vode, in sicer je za nemoteno obratovanje potrebnih dodatnih cca 2 l/s vode. V mesecu novembru 2023 je bil zgrajen cevovod od vrtca Ig do Podgozda, v mesecu marcu sta bili zgrajeni dve hidropostaji (pri vrtcu Ig in na Podgozdu) preko katerih se z vodo oskrbujeta vas Podgozd, Dobravica in nekaj objektov v vasi Škrilje. Do 28.3.2024 se je voda dovažala na vodovodni sistem z gasilskimi cisternami. Za nemoteno oskrbo s pitno vodo je potrebno zgraditi še eno hidropostajo v Škriljah, pri razbremenilniku R4, preko katere se bo z vodo iz centralnega vodovoda Brest oskrbovalo še naselje Škrilje.

Z navezavo vodovodnega sistema Golo-Zapotok na Centralni vodovodni sistem bi povečali ne samo zanesljivost, temveč tudi varnost oskrbe s pitno vodo na obravnavanem območju. Celotna vrednost investicije (povezovalni vodovod in tri hidropostaje) je ocenjena na 691.717,84 EUR brez DDV oz. 843.895,76 EUR z DDV. Časovni načrt izvedbe je 9/2023 do 6/2024.

DIIP Odprava posledic škode na občinskih objektih – naravne nesreče pred 4.8.2023: vodovod Ig - Podgozd s hidropostajami; Castis d.o.o.; Trzin, december 2023 je bil potrjen na 12. seji Občinskega sveta dne, 24.1.2024.

#### **Finančne posledice:**


Izvedba predmetne investicije bo predvidoma delno financirana iz proračuna Občine Ig (leto 2023, 2024), delno pa iz sredstev državnega proračuna, kot posebnega transferja z državne ravni občini, za plačilo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 17. julij - 3. avgust 2023.

**Priloga: IP**

**Predlog sklepa:**

Občinski svetu potrjuje IP za projekt: **ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA OBČINSKIH OBJEKTIH – NARAVNE NESREČE PRED 4.8.2023: POVEZOVALNI VODOVOD IG - PODGOZD S HIDROPOSTAJAMI – 1. faza**

Pripravila:  
Katja Ivanuš, vodja režijskega obrata



Zlatko Usenik  
ŽUPAN

